

Jednoduchý zmäkčovací filter typ WG 2850 SXT

Riadiaci ventil Fleck 2850 SXT

Plne automatické časovo alebo podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie.

- ⊕ Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený na inštaláciu.
- ⊕ Plnené monodispersnou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- ⊕ Veľkosť soľnej nádoby v cene je doporučená, je možné ju zameniť.
- ⊕ Filtre nie sú plnené živinicou, vo vreciach voľne uložená, dodávka formou komponentov.
- ⊕ Regeneračná tabletová soľ za príplatok.



farba filtra / PE soľanky	modrá / biela			
napojenie vody / odpadu	1 1/2" / 3/4" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3- 0,8 MPa	
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C	

WGM 2850 SXT, 1 1/2", Fleck SXT - objemové riadenie

kapacita m ³ x 0 dH	400	600	800	1000	1400
zasoľovací systém	1600	1600	1700	1700	1700
filtračný tank	W 1465	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472
objem živice, l	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	3,5	5,0	5,5	6,5	7,0

obj.č.	WGME-2850-400	WGME-2850-600	WGME-2850-800	WGME-2850-1000	WGME-2850-1400
--------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

WGZ 2850 SXT, 1 1/2", Fleck SXT - časové riadenie

kapacita m ³ x 0 dH	400	600	800	1000	1400
zasoľovací systém	1600	1600	1700	1700	1700
filtračný tank	W 1465	W 1665	W 1865	W 2162	W 2472
objem živice, l	100	150	200	250	350
prietok max., m ³ / hod	4,0	5,5	6,5	7,5	8,5

obj.č.	WGZE-2850-400	WGZE-2850-600	WGZE-2850-800	WGZE-2850-1000	WGZE-2850-1400
--------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

kapacita :	300 - 400	veľkosť soľnej nádoby:	200 l
kapacita :	600 - 1000	veľkosť soľnej nádoby:	300 l
kapacita :	1400	veľkosť soľnej nádoby:	400 l
zasoľovací systém 1600, Ø soľné rúrky 100mm, prepádové koleno 1/2"			
zasoľovací systém 1700, Ø soľné rúrky 160mm, prepádové koleno 3/4"			

za príplatok : príslušenstvo

obj.č.

plavákový ventil SBV 5600/2300 3/8" mosadz (do kap. 600 vrátane)	SV-2
plavákový ventil SBV 2350, 1" (od kap.800), prietok 20 l/min.	SV-5
soľné dno pre 200 l PE nádoby	0202
soľné dno pre 300 l PE nádoby	0302
soľné dno pre 400 l PE nádoby	0402
balné – kartonáž do kap.400	K-02
balné – kartonáž od kap.600	K-03

Dôležité

- a) z bezpečnostných dôvodov sa doporučuje výstup upravenej vody opatřit filtrom proti úniku filtr. hmoty.
- b) ak nie je odkanalizovanie podlahovou vpustou, nutné inštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.
- c) filter nie je plnený filtračnou hmotou, je voľne uložená vo vreci. Vreca 25,0l = 21,0kg

tabulka rozmerových hodnôt

strana 2.11

inštaláčna schéma

strana 2.13