



Duplexný, kabinetový zmäkčovací filter pre nepretržitý chod typ WGDK

Plno automatické duplexné podľa prietoku riadené zmäkčovacie zariadenie. Riadiaci ventil Fleck 9100 SXT duplex. Plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty. Dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.

Dôležité prevádzkové údaje

- dodávka zahŕňa kompletný funkčný celok pripravený k inštalácii.
- pri regenerácii zaistená aj naďalej dodávka upravenej vody
- kompaktné zariadenie s aretáciou viečka plnenie kabinet. zásobníka
- prepojenie medzi filtermi plastovým potrubím v cene
- primiešavanie na riadiacom ventile nie je dodávané
- plnené monodisperznou hmotou, zasolenie 130 g / 1 l hmoty.
- regeneračná tabletová soľ za príplatok
- **úplná certifikácia pre pitné aplikácie v SK**



farba filtra / kabinetu	modrá / biela	prepojenie medzi filtermi	plastové potrubie
nápojenie vody / odpadu	1" / 1/2" vonkajší závit	prevádzkový tlak vody	0,3 - 0,8 MPa
el. napojenie / odber	230 V, 50 Hz / 5 W	teplota vody, okolia max.	43 °C
výška / šírka / hĺbka	630 / 530 / 470 mm	výška nap. vody / odp.	470 / 500 mm

WGDK 9100 - 40 SXT, Fleck SXT - objemové riadenie, 1"

kapacita m ³ x °dH	40
prevedenie riadiaceho ventilu	elektronické SXT / duplex
spôsob riadenia regenerácie	objemové riadenie
objem živice na: 1 filter / celkom, l	10 / 20
prietok max., m ³ / hod	1,0
plavákový ventil	ne
obj.č.	WGDK-9100-40

možná ďalšia výbava úpravne za príplatok:

obj.č.

plavákový ventil plast kombi 3/8"	SV-3
-----------------------------------	------

**instalačné príslušenstvo úpravne za príplatok:****obj.č.**

vstupný filter mechanických nečistôt FWS typ MS 31, mosadzné robustné prevedenie	MS-31
vstupný filter mechanických nečistôt CPF4, robustné, ručné odkalenie, len pitné zdroje	CPF-4-E
montážny, napájací blok s by-passom a vzorkovacím kohútkom, mosadzné prev.	06.110.2
sada 2 ks nerez napájacích pancierových hadíc 600mm, 1" x 1"	2x U0600
systémový, potrubný oddelovač typ K20 (povinný, ak je následne nainštalované dávkovanie)	AQ-20017
meranie tvrdosti vody - surovej na vstupe + kontrola funkčnosti úpravne - kvapky	MB-1
tabletová regeneračná soľ - 1 vreca 25kg	19200

upozorenie:

- z bezpečnostných dôvodov sa odporúča výstup upravenej vody vybaviť filtrom proti úniku filtračnej hmoty.
- ak nie je v mieste odkanalizovanie podlahovou vpusťou, je nutné nainštalovať plavákový ventil ako ochranný prvok.

Instalačná schéma

strana 1.25