



Malé reverzné osmózy – servisné periódy

Vzhľadom na to, že sa jedná o reverzné osmózy malých výkonov, kde sa kladie dôraz na kompaktnosť a nákupnú cenu, nieje pred vstupom surovej vody na reverznú osmózu vykonávaná žiadna predúprava vody. Pri prechode surovej vody cez filtračné stupne reverznej osmózy tak dochádza k nezvratnému zanášaní filtračných stupňov a membrán reverznej osmózy, ktoré je nutné po určitom prevádzkovom zaťažení vymeniť za nové. Nižšie uvedené tabuľky sú návodom pre servis nami dodávaných kompaktných reverzných osmóz.

Pallas Cool

pos .	položka	perióda výmeny *)	obj.č.
1	12" vstupný mechanický filter	6 mesiacov	5220030004
2	12" filter s aktívnym uhlím	6 mesiacov	5220030005
3	12" jemná uhlíková filtrácia	6 mesiacov	5220030006
5	10" výstupný uhlíkový filter	6 mesiacov	5220020021
4	GPD membrána	2 – 3 roky	5220020017

*) ide o odporúčané lehoty pre výmenu filtračných stupňov

Pallas Slim 300

pos .	položka	perióda výmeny *)	obj.č.
1	12" vstupný mechanický filter	6 mesiacov	5220030004
2	12" filter s aktívnym uhlím	6 mesiacov	5220030005
3	12" jemná uhlíková filtrácia	6 mesiacov	5220030006
5	10" výstupný uhlíkový filter	6 mesiacov	5220020021
4	2 ks - GPD membrána	2 – 3 roky	2 ks - 5220020013

*) ide o odporúčané lehoty pre výmenu filtračných stupňov





Canature 600G

pos .	položka	perióda výmeny *)	obj.č.
1	vstupný mechanický filter	6 mesiacov	5220030091
2	filter s aktívnym uhlím	6 mesiacov	5220030092
3	GPD membrána	1 - 2 roky	5220030093
4	výstupný mineralizačný filter	6 mesiacov	5220030094

*) ide o odporúčané lehoty pre výmenu filtračných stupňov, výmena sa inak riadi podľa diagnostickej signalizácie na zariadení

upozornenie:

- periódy výmeny môžu byť ovplyvnené vstupnou kvalitou upravovanej surovej vody
